



Bericht für den Gast



Tourist-Information Idar-Oberstein

Tourist-Information Idar-Oberstein

Anschrift

Hauptstraße 419
55743 Idar-Oberstein

Kontaktdaten

Tel.: 06781 / 64-871
E-Mail: touristinfo@idar-oberstein.de
Web: www.idar-oberstein.de



Prüfergebnis

Die **Tourist-Information Idar-Oberstein** wurde am 31.08.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **DEZEMBER 2016 bis NOVEMBER 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz	✓	✓	✓	✓	
Eingangsbereich	✓	✓	✓	✓	
Treppenlift	✓	✓	-	-	Größe der Plattform 80 cm x 100 cm (Breite x Tiefe)
Kundenraum mit Counter Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	u.a. Bewegungsflächen vor der Tür, dem Waschbecken und dem WC 120 cm x 120 cm, neben dem WC links 80 cm x 71 cm und rechts 20 cm x 71 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein öffentlicher, ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm; Entfernung zur Tourist-Information: 150 m).
- Das Gebäude ist über 3 Stufen, alternativ über eine feste Rampe mit 7 % Neigung auf einer Lauflänge von 340 cm und einer Laufbreite von 120 cm zugänglich.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellenlos. Die Haupteingangstür ist 110 cm breit und öffnet automatisch.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit und ebenerdig erreichbar.
- Alle Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 130 cm, Ausnahme Rampe mit 120 cm.
- Der Counter ist an der niedrigsten Stelle 108 cm hoch, eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Treppenlift

- Der Treppenplattformlift ist 80 cm x 100 cm groß (Breite x Tiefe). Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ein- und Ausstieg beträgt 300 cm x 300 cm.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen links vom WC betragen 80 cm x 71 cm, rechts 20 cm x 71 cm.
- Vor dem WC, der Tür und dem Waschbecken sind die Bewegungsflächen 120 cm x 120 cm groß.
- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der linke Haltegriff ist hochklappbar, der rechte nicht.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden. Glastüren haben keine Sicherheitsmarkierungen.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Es gibt keinen Handlauf. Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.